



Circuito	Descrição	V	Iluminação Lâmpada 40w	Toneladas (TW)		Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Dia. (mm²)	Seção (W)
				3000	5400					
1	lâmpada	220 V	7		280	T			280	2,5 10,0
2	lâmpada	220 V	6		240	T			240	2,5 10,0
3	bebedouro	220 V		1	300	T			300	2,5 10,0
4	bebedouro	220 V		1	300	T			300	2,5 10,0
5	chuveiro	220 V		1		S		5400	4,0 25,0	
6	chuveiro	220 V		1		S		5400	4,0 25,0	
7	chuveiro	220 V		1	5400	S		5400	4,0 25,0	
8	chuveiro	220 V		1	5400	T		5400	4,0 25,0	
9	chuveiro	220 V		1	5400	R		5400	4,0 25,0	
10	chuveiro	220 V		1	5400	R		5400	4,0 25,0	
11	chuveiro	220 V		1	5400	S		5400	4,0 25,0	
12	chuveiro	220 V		1	5400	R		5400	4,0 25,0	
TOTAL					44320	R+S+T	16200		11920	

Quadro Geral de Distribuição - QGD
Quadro de Distribuição do vestiário - QD
(embrulhar a 1,50m do piso)

Cabo Unipolar Isolado PVC 70° (cobre)
2.5mm²

PROJETO PADRÃO - FNDE

QUADRA COBERTA

COORDENAÇÃO CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educativa	PLANTAS QUADROS DE CARGAS DIAGRAMAS UNIFILARES
--	--

FORMATO A1 (841 X 594)	REVISÃO	ESCALA	PRANCHA	
	R.00			INDICADA
	R.00			DATA EMISSÃO
	R.00		JULHO/2011	